

# Radio Frequency Control for GRAFIK Eye® and GRAFIK Integrale™

## Addendum

English

### Warnings

CE 0700

- The GRAFIK Eye® and GRAFIK Integrale™ control unit's (light dimmer's) primary means of control are manual. The remote control, from RF Master Control Keypads is for convenience only, in both residential and commercial applications.
- The device is not intended for ensuring access to emergency services or to facilitate the use of equipment by users with a disability. It is not serving human life inherent systems.
- This RF system must not be used to control equipment, other than lighting, which is **not visible** from every master or local control location. It also must not be used to control equipment which could create hazardous situations such as entrapment if operated accidentally. Examples of equipment which must not be controlled by this RF system when **not visible** from an RF Master Control include (but are not limited to) motorized gates, garage doors, industrial doors, and microwave ovens, heating pads, etc. It is the installer's responsibility to ensure that the equipment, other than lighting, being controlled is **visible** from every master or local control location and that only suitable equipment is connected to this RF system.

#### European Headquarters

Lutron EA LTD  
Lutron House  
6 Sovereign Close  
Wapping  
London, E1 9HW England  
**FREEPHONE:** (0800) 28 21 07 (U.K.)  
Tel: (171) 702-0657; International 44 171 702-0657  
Fax: (171) 480-6899; International 44 171 480-6899

Lutron Electronics Co., Inc., reserves the right to make improvements or changes in its products without prior notice. Although every attempt is made to ensure that this information is accurate and up to date, please check with Lutron to confirm product availability, latest specifications and suitability for your application.

Lutron and GRAFIK Eye are registered trademarks and GRAFIK Integrale is a trademark of Lutron Electronics Co., Inc.

Espanol

### Precaución

CE 0700

- El GRAFIK Eye® y GRAFIK Integrale™ son los controles principales utilizados habitualmente. El control remoto, desde el Control Master de Radio Frecuencia es solo por comodidad, para aplicaciones comerciales y residenciales.
- El equipo no está diseñado para garantizar el acceso a servicios de emergencia o para facilitar su utilización por usuarios discapacitados.
- El sistema RF no debe ser usado para controlar otros equipos, excepto iluminación, que **no sean visibles** desde donde está situado el control master. Tampoco debe ser utilizado para controlar equipos que pueden crear situaciones peligrosas. Ejemplos de equipos que no deben ser controlados por RF Master control desde otra localización desde **no son visibles** son puertas motorizadas, puertas de garajes, puertas industriales, microondas, etc. Será responsabilidad del instalador el control de estos equipos aún si el Master Control está situado en posición **visible**.

#### Sede en Europa

Lutron EA LTD  
Lutron House  
6 Sovereign Close  
Wapping  
London, E1 9HW Inglaterra Reino Unido  
**línea gratuita:** (0800) 28 21 07 (en Reino Unido)  
Tel: (171) 702-0657; internacional 44 171 702-0657  
Fax: (171) 480-6899; internacional 44 171 480-6899

Lutron Electronics, Co., Inc., se reserva el derecho de realizar mejoras y cambios a sus productos sin necesidad de notificación previa. Aunque se realizan los mayores esfuerzos para garantizar que la información del catálogo es precisa y actualizada, verifique la disponibilidad de estos equipos con Lutron antes de especificarlos o comprarlos, de modo de confirmar su disponibilidad, las especificaciones exactas y la adaptabilidad a su aplicación.

Lutron y GRAFIK Eye son marcas registradas; GRAFIK Integrale son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.

**LUTRON®**

**Attention**

- L'utilisation des unités de contrôle GRAFIK Eye® et GRAFIK Integrale™ est principalement manuelle. La télécommande du contrôle maître RF n'est qu'une commodité que ce soit au niveau résidentiel ou commercial.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour permettre l'accès à des services d'urgences. Il ne doit pas permettre à des personnes à mobilités réduites d'utiliser d'autres équipements. Il n'est pas non plus supposé être utilisé dans des situations qui peuvent mettre en cause la vie de personnes.
- Ce système RF ne doit pas être utilisé pour contrôler tout équipement, autre que des systèmes d'éclairage, qui ne seraient **pas visible** depuis la localité de chaque contrôle maître ou commande locale. Ce système ne doit pas non plus être utilisé pour contrôler tout équipement qui pourrait créer des situations dangereuses telles que se faire prendre au piège si la commande est activée par accident. Exemples d'équipements qui ne peuvent être contrôlés par ce système RF lorsque tout contrôle maître ou commande locale n'est **pas visible**: portail électrique, porte de garage, four à micro-ondes, etc. L'installateur est responsable du choix de la localité de chaque équipement, autre que des systèmes d'éclairage. Ces équipements doivent être **visible** depuis la localité de chaque contrôle maître ou commande locale.

**Siège européen**

Lutron EA LTD  
Lutron House  
6 Sovereign Close  
Wapping  
London, E1 9HW England

**Numéro vert:** (0800) 28 21 07 (U.K.)

Tel: (171) 702-0657; International 44 171 702-0657

Fax: (171) 480-6899; International 44 171 480-6899

Lutron Electronics, Co., Inc., se réserve le droit d'effectuer des modifications ou des améliorations dans ses produits sans annonce préalable. Bien que tout ait été fait pour que cette documentation soit précise et à jour, on se renseignera auprès de Lutron pour vérifier la disponibilité des produits, leurs dernières caractéristiques et leur adéquation avec le projet.

Lutron et GRAFIK Eye sont des marques de commerce déposées ; GRAFIK Integrale sont des marques de commerce de Lutron Electronics Co., Inc.